



BAUSTOFFÜBERWACHUNG FREIBURG

Beton - Estrich - Mörtel - Gesteinskörnung

Baustoffüberwachung Freiburg GmbH
Weißerlenstr. 1h D-79108 Freiburg

Karl Strohmaier GmbH

Feldbergstraße 2

79395 Neuenburg- Grißheim

- GmbH
- WPK-Prüfstelle nach DIN 1045-2
 - Güte- u. Qualitätsüberwachung v. Baustoffen
 - Sachverständigengutachten
 - Forschung und Entwicklung
 - Wasserdichte Bauwerke



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18360-01-00

Zertifizierte WPK-Prüfstelle
nach DIN EN 206-1
und DIN 1045-2 durch
BÜV-ZERT BW

31.01.2017

Rutschhemmende Oberflächen an Betonplatten

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Januar 2017 wurden folgende Produkte auf ihre rutschhemmende Eigenschaften geprüft:

- **Betonplatten, grau 40 x 40cm**
- **Betonplatten, grau 40 x 60cm**
- **Betonplatten, grau 50 x 50cm**

Die Prüfung erfolgte in Anlehnung an die DIN 51130 (begehen sog. „schiefe Ebene“).

Als Prüfschuh wurde ein Sicherheitsschuh S3 in Anlehnung an DIN EN 345 verwendet.

**Alle drei Platten aus aktueller Produktion können demnach in die
Klasse R 11**

Eingeordnet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Baustoffüberwachung Freiburg GmbH

Andreas Lang

Baustoffüberwachung Freiburg GmbH
Weißerlenstraße 1h, D-79108 Freiburg
Tel.: 0761 / 15206-0 – Fax: 0761 / 15206-44
E-Mail: info@buef-fr.de

Bankverbindung
Volksbank Freiburg
IBAN: DE1068090000012065000
BIC: GENODE61FR1

Sitz der Gesellschaft: D-79108 Freiburg
Reg. Gericht Freiburg HRB 3824
Geschäftsführer: Volker Hanke
Andreas Lang