



BAUSTOFFÜBERWACHUNG FREIBURG

Beton - Estrich - Mörtel - Gesteinskörnung

GmbH

- WPK-Prüfstelle nach DIN 1045-2
- Güte- u. Qualitätsüberwachung v. Baustoffen
- Sachverständigengutachten
- Forschung und Entwicklung
- Wasserdichte Bauwerke

Baustoffüberwachung Freiburg GmbH
Weißerlenstr. 1h D-79108 Freiburg

Karl Strohmaier GmbH

Feldbergstraße 2a

79395 Neuenburg- Grißheim



DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18360-01-00

Zertifizierte WPK-Prüfstelle
nach DIN EN 206-1
und DIN 1045-2 durch
BÜV-ZERT BW

Prüfbericht Betonschalungssteine Nr.: PB.2018.03.29.SST.30

Im März 2018 wurden im Auftrag der Firma Karl Strohmaier Betonschalungssteine geprüft.

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Herstellwerk: | Strohmaier, Werk Kenzingen |
| - Produktionsdatum der Charge: | 08.01.2018 |
| - Typ: | Schalungssteine aus Normalbeton |
| - Verwendung für: | Gemäß DIBt- Richtlinie „Anwendungsregeln für lasttragende verlorene Schalungsbauätze/-systeme und Schalungssteine für die Erstellung von Ortbeton- Wänden“ 03/2011 |
| - Format: | 49,5x 30,0 x 23,9cm |
| - Prüfungen: | Gemäß DINEN 15435:2008-10 |
| o 4.4.1 Maße: | Gemäß Tabelle 1 alle Werte innerhalb der Zulässigen Abweichungen |
| o 4.7 Brandverhalten: | Ohne Prüfung A1, da aus Beton mit $\geq 1\%$ organische Stoffe |
| o 4.9 Mechanische Festigk. | Druckfestigkeit: min. 46,4, max. 52,5/mm ²
Biegezugfestigkeit der Außenschalen: min. 5,11 max. 6,49N/mm ² |

Die Prüfungen ergaben, dass alle geprüften Anforderungen zielsicher eingehalten werden.

Baustoffüberwachung Freiburg GmbH



Baustoffüberwachung Freiburg GmbH
Weißerlenstraße 1h, D-79108 Freiburg
Tel.: 0761 / 15206-0 – Fax: 0761 / 15206-44
E-Mail: info@buef-fr.de

Bankverbindung
Volksbank Freiburg
IBAN: DE10680900000012065000
BIC: GENODE61FR1

Sitz der Gesellschaft: D-79108 Freiburg
Reg. Gericht Freiburg HRB 3824
Geschäftsführer: Volker Hanke
Andreas Lang